

Építési termék rendelet (CPR)

A CPR az építkezéseken használt kábelek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó, kötelező érvényű Teljesítménynyilatkozatot (DoP) és CE jelölést vezet be.

Hatályba lépés időpontja: 2017. július 1.

A CPR kiterjed minden olyan kábeltermékre, amelyet építkezések (helyhez kötött telepítések) – épületek és épületgépészeti létesítmények – keretében helyeznek el, tekintettel a tűzveszélyességre és/vagy tűzállóságra vonatkozó teljesítményre vonatkozó követelményekre.

A kábelek milyen teljesítményét tartalmazza a CPR?

A kábelek teljesítményére vonatkozó jellemzők a következők:

- a termék viselkedése tűz esetén
- tűzállóság
- veszélyes anyagok kibocsátása

Minden kábelen ami forgalomba kerül kötelezően fel kell tüntetni a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jelölést, illetve a teljesítmény nyilatkozat számát (DOP).

A tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jelölések:

A PVC kábelek- vezetékek esetén Eca jelölésnek kell lenni a címkén. A halogén mentes kábelek- vezetékek esetén a Cca vagy Dca jelölésnek kell lenni a címkén.

Ezeknek a címkéknek el kell kísérnie a terméket a végfelhasználóig.